

Магнитно-механический фильтр


Для защиты котлов, систем отопления и водоснабжения



Выход чистой среды
(к защищаемому
оборудованию)

Магнит

Вход загрязненной
среды (от системы отопления)




№ артикула 10112042

Соединение	3/4" - 3/4"
Рабочее давление	4 бар
Мощность магнита	12000 Гаусс
Макс. рабочая темп-ра	70°C

Supameg
compact

Указания по установке

Рекомендуемая схема установки



- Фильтр всегда необходимо устанавливать ПЕРЕД защищаемым оборудованием, чтобы в оборудование попадала уже очищенная от железа и шлама среда.
- При установке в систему отопления фильтр должен устанавливаться обязательно в ОБРАТНУЮ линию.
- Перед и позади фильтра необходимо установить отсекающие запорные краны (не входят в комплект поставки фильтра и приобретаются отдельно).
- Фильтр должен устанавливаться только в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении.
- Фильтр не должен использоваться для очистки среды, температура которой превышает 80°C, так как это приведет к ускоренному размагничиванию магнита и снижению эффективности работы фильтра.

Очистка фильтра

По мере загрязнения фильтра (контролируется визуально через прозрачный корпус фильтра) его необходимо очищать:

- Перекройте запорный кран, находящийся сразу же после фильтра по ходу движения очищаемой среды. Запорный кран перед фильтром оставьте открытый.
- Подставьте под сливной вентиль фильтра подходящую емкость или наденьте на штуцер сливного вентиля гибкий шланг для отвода грязи и шлама в канализацию.
- Полностью вытащите магнит из фильтра движением вверх - при этом собравшиеся на спиральной направляющей железосодержащие загрязнения освобождаются от силы притяжения магнита и могут бытьмыты потоком среды.
- Откройте сливной вентиль и слейте собравшийся внутри корпуса фильтра шлам.
- По окончании очистки закройте сливной кран, вновь установите магнит и откройте запорный кран после фильтра.
- При необходимости добавьте в систему отопления порцию чистого теплоносителя, равную по объему слитому.

Made in ITALY

AQUAMAX
trattamento delle acque

Сделано в Италии на предприятии AQUAMAX S.r.l. Via S. Giovanni 95 I-60027 Osimo An (071) 780-064 по заказу ООО "ГАЗЛЮКС"